

평 가 사 유 서

□ 심사명 :영동 종합관광 안내 정보센터 건립사업 설계(제안)공모 심사

심사번호	세부 평가 내용
1	· 수직등선 불합리
2	· 이용 등선 명확함. · 최직원 휴게공간 미흡.
3	· 광장 위치가 부적 수직등선과의 연계성 부족 · 우수 처기계획 재검토 필요함.
4	· 등선(수직, 수평) 명확함. · 외장재료를 단순화할 필요성 있음. · 대리형 상 검토필요(추후 지적확인 필요함)
5	· 공사비 적정성 재검토 필요 · 출입구 분산되어 이용객 인지가 어려움.
6	· 수직등선 분산되어 인지가 어려움
7	· 제안면적(소모설별 면적)이 공모지침별에 비해 작다. → 추후조정 · 웰컴마당 전면이 전이공간점령 → 추후 조정 필요함. · 서측 일사량 조절 필요함.
8	· 외부공간 제안 우수함 · 3D 처형 전시설 외장재 검토 필요 · 외장재 선정시 포인트 색상 검토 필요.

2024년 2월 27일

심사위원 : 정운규 (서명 또는 인)

영동군수 귀하

평 가 사 유 서

□ 심사명 :영동 종합관광 안내 정보센터 건립사업 설계(제안)공모 심사

심사번호	세부 평가 내용
1	- 지역특색이 부족함 - 1층 공간의 많은 아케이드를 인한 공사비증가 우려
2	- 평면적인 랜드마크 도시상 고려됨 (공간 효율 떨어짐) - 사무건물 같은 이미지. - 공간 배치 부족
3	- 건축입구의 인지. 면적 떨어짐. - 지역 특색이 조차 부족함(상징성)
4	- 지역적인 특색을 고려한 디자인 양호함. - 추후 전면 자재 사용에 따른 공사비 고려한 설계/도방.
5	- 보차계획의 상충 요소 존재 - 건축입구의 인지가 어려움.
6	- 동보도와의 별도 매스 계획으로 고려의 어려움 - 건축입구 인지성이 떨어짐. - 독립적인 입면계획양호
7	- 횡단보도의 캐치 인의 계획 - 지역 특색이 있는 입면계획(지역색 반영도양)
8	- 횡단보도의 위치 없어 계획. - 북.서측 입면의 랜드마크 요소 추가 도방.

2024년 2월 27일

심사위원 : 김 장 성 (서명 또는 인)

영동군수 귀하

평 가 사 유 서

□ 심사명 :영동 종합관광 안내 정보센터 건립사업 설계(제안)공모 심사

심사번호	세부 평가 내용
1	· 1층 외부공간 활용 우수. · 동선계획 보완 필요 (안내동선나 관람기동선 등)
2	· 직통계단 신빙 나쁨. · 시선경면제 우수함. · Macs 분권과 나로 층배 놓기 우려.
3	· 구변내외로 미흡. · 동선계획 고려안됨.
4	· 라마린 Macs 분권 및 내장리 사용으로 입면계획미흡. · 프로그램구성 미흡함. · 아르나이트(소재) 3층까지 연면 당외설부족.
5	· 당외설 부족한 Macs 조립. · 출입구 바다 (관치에 부합함).
6	· 정면시각보안됨. · 1층 광대 당외설 부족.
7	· 전체적 공간 조성이 우수함. · 부속 입면에 대한 보완 필요. · 명확한 동선분리가 이루어짐.
8	· 매개공간으로의 방장배치 우수. · 천정(복층) 입면제선 필요. · 층별 방화구획 미흡.

2024년 2월 27일

심 사 위 원 : 송 영 인 (서명  인)

영동군수 귀하

평가사유서

□ 심사명 :영동 종합관광 안내 정보센터 건립사업 설계(제안)공모 심사

심사번호	세부 평가 내용
1	1. 주차장에서 매표소 위치성을 고려하여 관광안내 센터와 유치병경을 절충하지기 바랍니다. 2. 관람객과 직원이 수직, 수평 층선 분리가 필요합니다.
2	1. 주차장에서 주출입구 위치성이 떨어집니다. 2. 북측 주차장을 남측으로 이동 설계를 검토하지기 바랍니다. 3. 아트라운 (3개층 개방)의 서측 원사양 저감 대책을 검토하지기 바랍니다.
3	1. 주차장과 주출입구 사이에 외부승강을 설치하지기 바랍니다. 2. 북측에서 전출입하는 홍보/전시실은 비퍼כות이 필요합니다. 3. 지상/층 외부 화장실은 개복에 설치하고, 지상2,3층에 장애인화장실을 추가 하시기 바랍니다.
4	1. 외면 재료를 단속화가 필요합니다. 2. 대지경계선 오류에 따른 주차장 대수가 축소되지 않도록 조치하지기 바랍니다. 3. 지상2,3층에 장애인 화장실을 추가하지기 바랍니다.
5	1. 도로변 장출방향에 개발적으로 설치된 출입구 층상 설치로 변경하지기 바랍니다. 2. 차상복들의 색상을 주변 환경을 고려하여 적용하지기 바랍니다.
6	1. 외부 증점을 설계한 처리하여 이용객 편의성을 고려하지기 바랍니다. 2. 3층 운영팀 사무실을 무충 계획에서 창호를 적절하게 설치하지기 바랍니다. 3. 종착미장 재량도 평할도를 고려한 재질로 변경 검토요망, 바랍니다.
7	1. 서측 원사양을 4 저감대책을 검토하지기 바랍니다. 바랍니다. 2. 북측, 남측 계단실을 안전성 활용 측면에서 적극적으로 사용하지 3. 월점아상의 레벨계획을 B가인증을 고려하고, 환경사가 생기지
8	1. 레벨보유 방장의 레벨계획은 B가인증을 고려하고, 양도를 검토하지기 환경사가 생기지 않도록 검토하지기 바랍니다. 바랍니다. 2. 주출입구와 부출입구 (2개소) 레벨은 모두 차를 모든 무단차로 진출입할 수 있도록 외부승강 레벨계획을 검토하지기 바랍니다.

2024년 2월 27일

심사위원 : 양승준 (인)

영동군수 귀하